



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: undpr@42.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 28,
тел/факс 8(3846)61-01-01, 61-12-57, E-Mail: ogpn9@42.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

“ 10 ” марта 20 22 г.
(дата составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №32/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 34 «Солнышко»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Ксензенко Светланы Владимировны № 32 от 22 февраля 2022 года в период с «24» февраля 2022 г. по «10» марта 2022 г.

государственным инспектором Прокопьевского и Киселевского городских округов,
Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Сорокиным Евгением Васильевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий Васильева Оксана Витальевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5

1.	Наружные эвакуационные лестницы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, т. к. ширина путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (составляет менее 0,8 м).	ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194)	01.09.2022
----	---	--	------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий
Общественно-образовательного центра

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Рож
(подпись)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор Прокопьевского
и Киселевского городских округов,
Прокопьевского муниципального округа
по пожарному надзору Сорокин Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

СВ
(подпись)
М.Л.П.