

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Детский сад № 34 «Солнышко»  
(МБДОУ «Детский сад № 34»)  
653036, Кемеровская обл.  
г.Прокопьевск, ул. Горбунова,6  
телефон: (3846)61-57-60  
E-mail: detsad34sol@mail.ru  
Исх. № 57  
« 19» сентября 2022г.

Начальнику ОНДПР г.Прокопьевска,  
г.Киселевска и Прокопьевского района УНД  
ПР ГУ МЧС России по Кемеровской области  
А.В.Малютину  
от заведующего МБДОУ «Детский сад №34»  
О.В. Васильевой

**Отчёт**  
**о результатах устранения нарушений, выявленных**  
**в ходе плановой выездной проверки от 10.03.2022 № 32/1**

№ п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры по устранению выявленных нарушений
1	ч. 3 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. приказом МЧС России от 19 марта 2020 г. № 194): Наружные эвакуационные лестницы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, т. к. ширина путей эвакуации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (составляет менее 0,8 м).	В августе 2022 года были заменены наружные эвакуационные лестницы. Ширина установленных эвакуационных лестниц составляет 0,84 м.  (Приложение 1)

Заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 34»



О.В. Васильева





Правая сторона

